

附件 1

细巷乡污水处理站污染源自动监控设施

自主验收公告

一、自动监测设施建设（更换）概括

细巷镇污水处理厂位于小堡子村，项目投入资金 900 万元，占地 6 亩，设计日处理能力 150t/d，由于项目建设安装设备故障频发多次检修更换配件仍无法正常运行，已于 2022 年 10 月更换，更换后的设备品牌：COD 在线监测仪 DH310C1、氨氮在线监测仪 DH311N1、总磷在线监测仪 DH312P1、总氮在线监测仪 DH313TN。

二、自主验收情况

由于冬季水量少未进行验收。

（一）按照规范性要求安装情况。严格按照自动监测设施安装技术规范对设备进行安装。

（二）调试情况。未进行调试。

（三）试运行情况。目前由于管道维修，等改造合格后马上进行试运行，设备调试，委托有监测资质的社会机构进行比对及联网及数据一致性进行分析。

三、自主验收结论

等调试合格比对监测及联网情况做结束委托社会第三方机构邀请有关行业专家进行验收，细巷乡污水处理站污染源自动监控设施是否符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据是否真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收结束后向社会公告。

细巷乡人民政府（盖章）

2023 年 4 月 7 日