

庄浪县山星热力有限责任公司烟气污染源 自动监控设施自主验收公告

一、自动监测设施建设（更换）概括

庄浪县山星热力有限责任公司按照市、县环保主管部门的有关要求，选用西安聚能仪器有限公司的 TR9300 型烟气在线监控设施，于 2017 年 3 月份底安装完成，设备各类证书齐全，符合环保要求。2018 年 2 月 24 日至 2 月 31 日开展了试运行，3 月 1 日至 3 月 3 日委托完成现场调试检测并出具了调试检测报告。

二、自主验收情况

庄浪县山星热力有限责任公司配套建设了专用的在线监控站房，站房面积、采样距离、采样点位、采样平台等符合基本符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）的要求，站房内配备了空调、取暖、通风设施和标准气体。

2017 年 3 月 30 日，烟气污染源自动监控数据与市级监控平台完成联网，5 月 30 日按照市、县环保部门的要求自主完成了联网验收。

2018 年 12 月 1 日，委托社会化环境检测公司平凉中兴环保科技有限公司开展了验收前比对检测，检测报告（编号：PLZXJC18120309）显示二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、流速、氧量、温度误差均符合 HJ75 技术指标要求。

庄浪县山星热力有限责任公司制定了烟气污染源连续监测系统运行维护制度并张贴上墙。

三、自主验收结论

综上所述，验收小组同意庄浪县山星热力有限责任公司锅炉烟气污染物排放连续监测系统通过验收，并提出以下意见和建议：

规范自动污染源监控设施日常运行维护，建立健全自动监控系统的巡检、维护、检修、易耗品更换记录台账；

按照《关于做好全省重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（甘环办法[2017]81号）文件要求，在线设施通过验收后5个工作日内向社会进行公示并向环保部门备案。

庄浪县山星热力有限责任公司

2023年4月6日