

庄浪县东恒热力有限责任公司烟气总排口

污染源自动监控设施自主验收公告

一、自动监测设施建设概括

庄浪县东恒热力有限责任公司按照市、县环保主管部门的有关要求，选用西安聚能仪器有限公司的 TR-9300 型烟气在线监控设施，于 2016 年 10 月份底安装完成，配套建设了专用的在线监控站房，站房面积、采样距离、采样点位、采样平台等符合《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ75-2017）的要求，站房内配套了空调、取暖、通风设施和标准气体。

二、自主验收情况

1、按照规范性要求安装情况：根据国家环保部《关于加快重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（环办环监〔2017〕61 号）和甘肃省环保厅《关于做好全省重点行业重点地区的重点排污单位自动监控工作的通知》（甘环办发〔2017〕81 号）等文件要求，于 2016 年 10 月份底安装完成在线监测设施，安装了气体分析仪、粉尘监测仪、数采仪等主要设施，符合自动监测设施安装技术规范。

2、试运行情况：在线监测设施于 2018 年 11 月 13 日至 11

月 20 日开展了试运行，监控数据准确、稳定、真实、可靠。

3、调试情况：在线监测设施于 2018 年 11 月 21 日至 11 月 23 日委托完成现场调试检测并出具了调试检测报告，监控数据传输准确、稳定、真实、可靠。

4、比对监测情况：2018 年 11 月 25 日委托社会化环境检测公司平凉中兴环保科技有限公司开展了验收前比对检测，检测报告（编号：PLZXJC18112803）显示二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、流速、氧量、温度误差均符合 HJ75-2017 技术指标要求。

5、联网及数据一致性情况：2017 年 4 月 30 日烟气污染源自动监控数据与市级监控平台完成联网，5 月 30 日按照市、县环保部门的要求自主完成了联网验收。

三、自主验收结论

经过核查，我单位烟气总排口污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

庄浪县东恒热力有限责任公司

2023 年 4 月 3 日



