

附件 1

古城镇污水处理厂污染源自动监控设施 自主验收公告

一、自动监测设施建设概括

古城镇污水处理厂自动监测设施于 2019 年 5 月建设完毕，设备系南京港能环境科技有限公司生产的 GN-CODcr 03 型在线检测仪、GN-NH3-N 03 型氨氮在线检测仪。

二、自主验收情况

古城镇污水处理厂在线监测仪按照规范要求安装，符合自动监测设施安装技术规范。安装完毕之后有施工单位甘肃兰锋建筑安装工程有限公司进行了调试，符合相关规范要求。运行期间设备正常运行，满足生产技术要求，运行期间有甘肃泾瑞环境监测有限公司进行了比对监测，泾瑞环监 JRJC2019032 号报告比对监测结果合格，联网监测数据与现场监测数据一致性。

三、自主验收结论

经过核查，古城镇污水处理厂污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

静宁县古城镇人民政府

2023 年 4 月 7 日

