

附件 1

威戎镇污水处理站污染源自动监控设施

自主验收公告

一、自动监测设施建设概括

静宁县威戎镇生活污水处理站于 2021 年 3 月 20 日在安装完成了安徽皖仪科技股份有限公司 CODcr、NH₃-N、TP、TN 水质自动分析仪，所选用设备证书齐全，符合环保要求。

二、自主验收情况

1、2021 年 5 月 4 日至 5 月 10 日开展了试运行，2021 年 5 月 11 日至 5 月 14 日按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH₃-N 等）安装技术规范》（HJ353-2019）对废水总排口、废水进口安装的水质在线分析仪开展了 72 小时调试检测，各项技术指标符合相关要求：

2、2021 年 5 月 31 日至 6 月 2 日委托社会化检测机构甘肃泾瑞环境监测有限公司开展了水质在线监测仪比监测（编号：泾瑞环监第 IJRTC2021222 号），各项技术指标符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH₃-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）的要求。

3 设备建设安装完成后静宁县威戎镇生活污水处理站及时与平凉市生态环境局静宁分局监控中心平台完成联网，2021 年 6 月 10 日完成了联网测试并编制了联网测试报告，联网上传数据与现场数据一致。

三、自主验收结论

经过核查威戎镇污水处理站污染源自动监控设施符合国家污染源自动监控设施验收相关技术规范，相关数据真实有效，根据《建设项目竣

工环境保护验收暂行办法》，向社会公告。

静宁县威戎镇人民政府（盖章）

2023年4月3日

